D1- Schema tipo particolare cameretta interrata tipo tubazione a scorrimento



D1- Schema tipo particolare cameretta interrata tipo tubazione a scorrimento in corrispondenza di salto di quota



SINTESI PRESCRIZIONI TECNICHE FOGNATURA BIANCA

Per quanto riguarda la **fognatura bianca** si utilizzeranno tubazioni in PVC SN4 con realizzazione della platea di posa in calcestruzzo per uno spessore di minimo cm. 15 . Analogamente alla rete di fognatura nera, per consentire le operazioni di spurgo/pulizia è richiesta la presenza di un pozzetto d'ispezione ogni 40/50 m. circa, con dimensioni interne minime di cm. 80 x 80, soletta carrabile prefabbricata carico di 1° categoria, chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 circolare diametro mm. 600 incernierato al telaio con sistema anti ribaltamento (**ALL: D1; D2; D3; D4**).

Caditoie stradali (ALL: E)

Le tubazioni per gli allacciamenti delle caditoie dovranno essere in PVC rigido, norma UNI EN 1404 - serie SN4 (ex 303/1) del DE 125 mm, rigidità: 4 KN/m2 - SDR41.

I pozzetti per la raccolta delle acque stradali (caditoie) saranno di norma costituiti da elementi prefabbricati in calcestruzzo con sifone incorporato, dimensioni minime interne cm 45 x 45 x 70, spessore delle pareti 5 cm. Il dispositivo di chiusura e coronamento sarà costituito da griglia in ghisa sferoidale luce netta 45 x 45 cm conforme alle norme UNI EN 124, classe C 250.

Dovranno essere posizionate ogni 20-25 m. su entrambi i lati strada ed allacciate ortogonalmente alla

condotta principale.

Il collegamento alla fognatura in C.A. dovrà avvenire forando la condotta principale con apposite frese che non alterino le caratteristiche meccaniche della stessa; dopo aver praticato l'accurata pulizia da eventuali detriti della tubazione principale, si procederà infilando nel foro così praticato la tubazione in PVC opportunamente sigillata con materiali adatti e con apposite guarnizioni.

D3- Schema tipo particolare caditoia stradale



PARTICOLARE INNESTO IN TUBAZIONE ESISTENTE IN CLS/GRES

D3- Schema tipo particolare cameretta interrata tipo tubazione innesto a due vie



D3- Schema tipo particolare cameretta interrata tipo tubazione innesto a due vie



REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PA-7 subambito a

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.

SINDACO
PAOLO MUSATTI

ASSESSORE ALL' URBANISTICA
UGO BUFFOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIAMPIETRO FONGARO

DELIBERA DI ADOZIONE
D.G.C n. ___ del _____

DELIBERA DI APPROVAZIONE
D.G.C n. ___ del _____

CONSULENTI

ALESSANDRO MARTINELLI
Ordine degli Architetti Pianificatori delle Prov. di Brescia 2364
mail: alessandro@martinelli.bs.it
mail pec: alessandro.martinelli1@archiworldpec.it
tel: 339 4200377

CRISTIAN PIOVANELLI



PA sub - a

ELAB.:
PA-06.2 tav

TITOLO:
PARTICOLARI
RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
(particolari e dati forniti da Acque Bresciane Servizio Idrico Integrato)

DATA: Giugno 2018 SCALA: varie

NOTE:

A SENSI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO ELABORATO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI